

Маркировка шкафов управления пожарными клапанами

ШУПК

Серия шкафов

36

Кол-во
клапанов:
от 1 до 50

П

Питание
привода
клапана:
24В DC
220В AC

220

24

Напряжение
командного
сигнала:
12В DC
24В DC
220В AC

Тип

привода:

П - электромеханический
с возвратной пружиной

М - электромагнитный

Р - реверсивный